

Łasin, dnia 13 lipca 2016 roku.

IBG.271.7.2016.ZO

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

zadane w postępowaniu na
„Wykonanie zmiany stałej organizacji ruchu na terenie miasta Łasin.”

AD.1 Wymagana średnica słupków oraz wysięgników do znaków to 76 mm, jednocześnie informujemy, iż zamawiający dopuszcza zastosowanie słupków o średnicy 60,3 mm, o ile posiadają aprobatę techniczną na tego typu rozwiązanie.

AD.2 Wielkość znaków oraz typ folii właściwa jest z projektu tj. wielkość znaków z grupy "MAŁYCH", a folia typu 1.

AD.3 Demontaż słupków w przypadku zastosowania średnicy 60,3 mm może polegać na: tylko ich wycięciu z jednoczesnym zabezpieczeniu nowych znaków przed możliwością ich wyciągnięcia, w przypadku zastosowania słupków średnicy 76 mm konieczne będzie wykopanie słupków wraz z fundamentem.

AD.4 Zamawiający wymaga od wykonawcy posiadania stosownych certyfikatów i aprobat na wykonane oznakowanie.

AD.5 Całość oznakowania poziomego ma być wykonana w technologii cienkwarstwowej.

AD.6 Usunięcie istniejącego oznakowania będzie wymagało użycia śrutowania.


BURMISTRZ
Miasta i Gminy Łasin
mgr inż. Rafał Kobylski